

ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром трансгаз Москва»

Тульское линейное производственное управление магистральных газопроводов

Адрес: 301212 Тульская обл., Щёкинский р-н, рп. Первомайский, ул. Западная, д.3.

Тел. (48751) 6-36-14, факс (48751) 95-2-02

УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала  
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
«Тульское ЛПУМГ»

  
А.В. Фомин

2023 г.



Паспорт № 02-03-23

качества газа горючего природного за март 2023 г.

СХ

ООП

1. Паспорт распространяется на объемы газа, поданного в общем потоке по газопроводу **Острогожск-Белоусово**, покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции: Алексинская, Борисово, Воскресенск-2, Горбачево, Дубна-2, Крапивенская, Крупской, Кураково, Карамышево, Лазаревская, Молочные Дворы, Ново-Павшино, Плавск, Поповка-2, Суворов, Чернь.
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: **ГРС Крапивенская**
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Среднемесячный показатель
1	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7-2008		
	метан			не нормируется	94,59
	этан			не нормируется	3,177
	пропан			не нормируется	0,964
	изо-бутан			не нормируется	0,150
	норм-бутан			не нормируется	0,144
	нео-пентан			не нормируется	0,0017
	изо-пентан			не нормируется	0,0269
	норм-пентан			не нормируется	0,0189
	гексаны + высшие углеводороды			не нормируется	0,0187
	диоксид углерода			не более 2,5	0,282
	азот			не нормируется	0,592
	кислород			не более 0,050	0,0050
	водород			не нормируется	0,0147
гелий	не нормируется	0,0108			
2	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м <sup>3</sup>	ГОСТ	не менее 31,80	34,76
		ккал/м <sup>3</sup>	31369-2008	не менее 7600	8303
3	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м <sup>3</sup>	ГОСТ	41,20 – 54,50	50,12
		ккал/м <sup>3</sup>	31369-2008	9840 - 13020	11971
4	Плотность при стандартных условиях	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 31369-2008	не нормируется	0,7111
5	Массовая концентрация сероводорода	г/м <sup>3</sup>	ГОСТ 22387.2-2021; ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	менее 0,010
6	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м <sup>3</sup>	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,036	0,0056
7	Массовая концентрация механических примесей	г/м <sup>3</sup>	ГОСТ 20060-2021; ГОСТ Р 53763-2009	не более 0,001	отс.
8	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С		ниже температуры газа	-19,7
9	Температура газа в точке отбора пробы при определении температуры точки росы	°С		не нормируется	+3
*10	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	3

\*Показатель определяется газораспределительной организацией и распространяется только на ГПП коммунально-бытового назначения. Для ГПП промышленного назначения показатель устанавливают по согласованию с потребителем.

Стандартные условия в п.п. 2-4: стандартные условия сгорания газа – температура 25 °С, давление 101,325 кПа; стандартные условия измерений объема газа – температура 20 °С, давление 101,325 кПа.

При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 Дж

Значения показателей по п.п. 1 – 10 определены в химико-аналитической лаборатории Тульского ЛПУМГ.

Инженер-химик



подпись

Н.В. Побединская  
Ф.И.О.

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдана \_\_\_\_\_

наименование региональной компании по реализации газа или филиала

покупателю (потребителю) \_\_\_\_\_

наименование предприятия

по его запросу

” ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


Отчет лабораторного хроматографа Кристалл-2000М за март 2023 г.

Место отбора проб газа:

ГРС Крапивенская

Число	Значение теплоты сгорания низшей при стандартных условиях	
	МДж/м <sup>3</sup>	ккал/м <sup>3</sup>
1	34,74	8298
7	34,77	8305
13	34,70	8288
21	34,77	8305
27	34,82	8317
Среднее значение	34,76	8303

Инженер-химик

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.В. Побединская  
Ф.И.О.